Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина,18 Тел.:8 (34784) 3-35-98, эл.почта: z05@02.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

Р.Р. Садовская
(А.В. Князев)
07.06.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 40.2253 от 7 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Куртлыкульский сельсовет муниципальногорайона Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 452393, Республика Башкортостан, Караидельский район, д. Куртлыкуль, ул. Советская, 52.

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: 452393, Республика Башкортостан, Караидельский район, д.Куртлыкуль, Молодежная 6

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 26.05.2022 08:30

Ф.И.О., должность: Саяпов Ф.Х, глава сельского поселения

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 10:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-40-5106 от 18.05.2022

Результат санитарно-гигиенических исследований представлен в виде среднеарифметического значения результатов 2-х параллельных определений.

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 40.22.2253 40

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Система капилярного электрофореза "Капель-104"	1226	С-АБ/09-03-2022/139318387 от 09.03.2022	08.03.2023
2	Спектрофотометр модель ПЭ-5400ВИ	54ВИ219	С-АБ/16-11-2021/111222621 от 16.11.2021	15.11.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям°С :

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.05.2022 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2253 дата начала испытаний 26.05.2022 11:00 дата выдачи результата 06.06.2022 16:12					
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм3	менее 0,1**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-экв/дм3	7,0±1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Сульфаты	мг/дм3	43±4	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	9,6±1,0	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Нитриты	мг/дм3	менее 0,2**	не более 3,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Нитраты	мг/дм3	20,4±2,0	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Фториды(F-)	мг/дм3	1,10±0,11	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
8	Железо	мг/дм3	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахкямова М. Ю., химик-эксперт					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Елизарьева Н. Б., помощник врача эпидемиолога

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ